Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание №111/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №89 «Парус» Городского округа «город Якутск»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Заведующей Филипповой Полине Ильиничне

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о проведении **плановой / выездной проверки** физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя **№111 от 29.03.2021г.,**

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«12» апреля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«19» апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена **плановая проверка** старшим инженером Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску – Государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дьяконовой Зинаидой Алексеевной; Специалисты ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС(Я)» Рабинович Игорь Яковлевич и Постников Анатолий Гаврильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

В отношении: МБДОУ «Детский сад №89 «Парус» ГО «г. Якутск»

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Октябрьская, 28/1

при проведении проверки присутствовали: Зам. заведующей по АХЧ Коркин Петр Николаевич заведующая Филиппова Полина Ильинична

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Покрытие полов в спальных помещениях групп «Куэрэгэй», «Колобок», Чуоранчык», «Золотая рыбка» и «Золотой ключик» не соответствуют требованиям (требуемый класс пожарной опасности в спальных помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 для покрытий полов – КМ2)	(ч. 7 ст.134 и таблица 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2021г.	
2.	Согласно протокола ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС(Я)» №23/с от 12.04.2021г. в группах спальных помещений частично отсутствует система оповещения и	(п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479, п. 1.1 НПБ 104-03)	20.08.2021г.	

	управления эвакуацией людей при пожаре (запуск речевого оповещения не осуществляется).			
3.	Над дверями путей эвакуации световые указатели «Выход» с автономным источником питания не исправны.	(п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479, п. 3.11, п. 3.13 НПБ 104-03)	20.08.2021г.	
4.	Внутреннее противопожарное водоснабжение (клапаны ПК №4 и №6) в здании не исправно (отсутствует водоотдача)	(п. 48 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479)	20.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД и ПР по г.Якутску
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) -
Государственный инспектор
(должность, фамилия и инициалы
г. Якутска по пожарному надзору Дьяконова З. А.
государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.*

«19» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«19» 04 2021г.

завед ЦРР Д/с № 89
(должность, фамилия, инициалы)
Корус Филиппова П.И.