

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Северо-Западный Региональный Центр Охраны Труда"; Регистрационный номер - 11 от 11.03.2015		
<small>(только на территории организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер занесен в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации: ИЛ РОСС RU.0001.517503	Дата получения 09.09.2014	Дата окончания бессрочно

**СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды**

№ 946-СО-2018-О      29.11.2018  
(идентификационный номер)      (дата)

**1. Сведения о работодателе:**

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Шумиловская детская школа искусств"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188742, Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Саперное, ул. Школьная, д.22; Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Саперное, ул. Школьная, д.22; Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Суходолье, МДОУ "Детский сад №10"

1.3 Место(а) проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного

фактора: 188742, Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Саперное, ул. Школьная, д.22; Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Саперное, ул. Школьная, д.22; Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Суходолье, МДОУ "Детский сад №10"

**2. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	025573	0017668	13.02.2018	12.02.2019	освещенности ±8%, яркости ±8%

**3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. УТВЕРЖДЕНЫ Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 6 апреля 2003 года;

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" с Приложениями 1 – 4.

**4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Сводный протокол № 946-СО-2018-О

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Факт уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Руководители</i>										
<b>1/946-CO-2018</b>	<b>Директор</b>	<b>13.11.2018</b>								<b>2</b>	
	Рабочий стол		с матовым плафоном	светодиодные	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк							321±30	300	2	
	<i>Основной персонал</i>										
<b>2/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>								<b>2</b>	
	Рабочий стол		с матовым плафоном	светодиодные	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							369±34	300	2	
<b>3/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>								<b>2</b>	
	Рабочий стол		с матовым плафоном	светодиодные	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							352±33	300	2	
<b>4/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>								<b>2</b>	
	Рабочий стол		с матовым плафоном	светодиодные	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							340±31	300	2	
<b>5/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>								<b>2</b>	
	Рабочий стол		с матовым плафоном	светодиодные	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей							369±34	300	2	

	поверхности, лк										
<b>6/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>									2
	Рабочий стол		с матовым плафоном	свстод иодны с	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							352±33	300	2	
<b>7/946-CO-2018</b>	<b>Преподаватель</b>	<b>13.11.2018</b>									2
	Рабочий стол		с матовым плафоном	свстод иодны с	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							369±34	300	2	
<b>8/946-CO-2018</b>	<b>Концертмейстер</b>	<b>13.11.2018</b>									2
	Рабочий стол		с матовым плафоном	свстод иодны е	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк							347±32	300	2	
	<i>Вспомогательный персонал</i>										
<b>9/946-CO-2018</b>	<b>Заведующий хозяйством</b>	<b>13.11.2018</b>									2
	Рабочий стол		с матовым плафоном	свстод иодны е	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк							325±30	300	2	
<b>10/946-CO-2018</b>	<b>Делопроизводитель</b>	<b>13.11.2018</b>									2
	Рабочий стол		с матовым плафоном	свстод иодны с	28	3.0	0		СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк							364±34	300	2	

## 5. Заключение:

- для 10 рабочих мест №№ 1/946-СО-2018, 2/946-СО-2018, 3/946-СО-2018, 4/946-СО-2018, 5/946-СО-2018, 6/946-СО-2018, 7/946-СО-2018, 8/946-СО-2018, 9/946-СО-2018, 10/946-СО-2018 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**6. Сотрудники лаборатории, проводившие измерения:**

<u>619</u> (№ в реестре)	<u>Ведущий эксперт по анализу факторов условий труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Летникова Ксения Юрьевна</u> (Ф.И.О.)
-----------------------------	---	---	---

**7. Ответственное лицо организации (лаборатории), проводившей измерения:**

<u>4089</u> (№ в реестре)	<u>Начальник ИЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Чудин Николай Александрович</u> (Ф.И.О.)
------------------------------	------------------------------------	---	--

**8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

<u>4089</u> (№ в реестре)	<u>Начальник ИЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Чудин Николай Александрович</u> (Ф.И.О.)
------------------------------	------------------------------------	---	--